

Dodatečná informace č.1

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

analogicky dle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

Název veřejné zakázky: Oprava střechy kaple sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci (dále jen „veřejná zakázka“)

Identifikační údaje zadavatele: Obec Podbořanský Rohozec
Podbořanský Rohozec čp.6, 441 01
IČO: 00556408

Dne 8.11.2017 obdržel zadavatel tuto žádost o poskytnutí dodatečných informací:

Dotaz:

Dobrý den,

k vypracování cenové nabídky bychom potřebovali tyto doplňující informace:

- *chybí lemování zdí*
- *chybí lemování věžičky*
- *specifikace řezu bobrovky (kulatý nebo segment)*
- *použití okapových tašek?*
- *v PD jsou zakreslena volská oka, v soupisů prací chybí*
- *upřesnit prostředek k impregnaci krovu*

Děkujeme. S pozdravem...

Odpověď:

- 1) Lemování zdí je zahrnuto v položce č. 38.
- 2) Lemování věžičky bylo provedeno v rámci jiné akce (realizace stavebního objektu D2 – Oprava věžičky). Krytina věžičky je plechová a musí překrývat nově pokládané bobrovky. Upozorňujeme tímto na vazbu na jinou akci.
- 3) Specifikace řezu bobrovky – kulatý (dle stávající krytiny).
- 4) Použití okapových tašek a volská oka chybějící v soupisu prací – volská oka a okapové tašky jsou součástí položky č. 42. Zvýšenou pracnost s položením volských ok a založením střechy u okapu je možno ze strany uchazeče zohlednit v jednotkové ceně položky.
- 5) Prostředek k impregnaci krovu – prostředek proti dřevokazným procesům (fungicid) musí být bezbarvý, výrobce/značka nerozhoduje, může být např. Bochemit.

V Podbořanském Rohozci dne 9.11.2017

Ladislav Gál, starosta